



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Маркса, д. 121, г. Ульяновск, 432011
телефон: (8-8422) 42-64-01 Факс (8-8422) 42-64-27
тел. горячей линии: 8-(8422)-39-99-99
единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071
тел./факс 42-64-06, 42-65-55, www.ugpn.ru, E-mail: unduln@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому,
Цильнинскому районам и г. Новоульяновску

433310, Россия, Ульяновская область, Ульяновский район, ул. Новокомбинатовская, д. 31,
тел./факс: 8(84254) 2-10-50, e-mail: ogpn_ulyan_n@mail.ru

Предписание №37/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
ПРИВОЛЖСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому, Цильнинскому районам и городу Новоульяновску (Главного государственного инспектора Ульяновского, Цильнинского районов и города Новоульяновска по пожарному надзору), Хайретдинова Ильдуса Ревкатовича от 11.05.2021 года №37, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 11 час. 30 мин. по 13 час. 00 мин. «19» мая 2021 года, с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. «10» июня 2021 года, проведена плановая, выездная проверка по надзору государственным инспектором Ульяновского, Цильнинского районов и г. Новоульяновска по пожарному надзору Калачиной Натальей Евгеньевной в здании и помещениях МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИВОЛЖСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Новоульяновск, п. Липки, ул. Ленина, 17 При проведении проверки присутствовали: и.о. директора Наумова Екатерина Витальевна В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены.	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Устройство для самозакрывания дверей, ведущих в дошкольную группу, находится в неисправном состоянии. Доводчик снят.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 №1479 (далее ППР в РФ)	01.10.2021 год	

2.	Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. <i>Аварийное освещение в спальня дошкольной группы находится в нерабочем состоянии. Фактически при проведении проверки при нажатии кнопки «Тест», расположенной на корпусе светильника аварийного освещения, лампа не включилась.</i>	п. 54 ППР в РФ	01.10.2021 год	
3.	Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. <i>Аварийное освещение в групповой дошкольной группы находится в нерабочем состоянии. Фактически при проведении проверки при нажатии кнопки «Тест», расположенной на корпусе светильника аварийного освещения, лампа не включилась.</i>	п. 54 ППР в РФ	01.10.2021 год	
4.	Не организуются работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации). Дымовые пожарные извещатели, расположенные в фойе школы, находятся в побелке.	п. 54 ППР в РФ	01.10.2021 год	
5.	Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, утверждаемый руководителем организации. <i>Представленный регламент составлен не в соответствии с технической документацией на технические средства, функционирующие в составе АПС и СОУЭ, а именно - в разделе Регламента "Перечень и периодичность работ по ТО обслуживающей организацией" не указана информация о проведении регламентных работ по продувке извещателя сжатым воздухом в течении 1 минуты со всех сторон оптической системы; согласно паспорта на пожарный извещатель ИП 212-41М, не реже 1 раза в 6 месяцев необходимо продувать извещатель сжатым воздухом в течении 1 минуты со всех сторон оптической системы.</i>	п. 54 ППР в РФ	01.10.2021 год	
6.	Двери лестничной клетки на 2-м этаже в левом крыле здания не имеют уплотнения в притворах.	ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ №123-ФЗ), СП	01.10.2021 год	

		1.13130.2020 п. 4.2.24		
7.	В отношении здания не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ. Имеющаяся инструкция не имеет формы документа - отсутствуют реквизиты и утверждение руководителем.	п. 2 ППР в РФ	01.10.2021 год	
8.	При составлении декларации пожарной безопасности в декларации указан перечень статей (частей, пунктов) нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых не выполнены, т.е. декларация является не достоверной.	ч. 4 ст. 64 ФЗ №123-ФЗ.	01.10.2021 год	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором


(подпись)



Государственный инспектор Ульяновского, Ульяновского районов и г. Новоульяновска по пожарному надзору
Калачина Н.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

"10" июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
"10" июня 2021 г.


(должность, фамилия, инициалы)

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
Приволжская основная школа**
433308, Ульяновская область, г. Новоульяновск, п. Липки, ул. Ленина, д.17.
Телефон: 8-84-255-7-05-88

Исх. № 108
09.07.2021г.

Главному государственному инспектору
Ульяновского, Цильнинского районов
и г. Новоульяновска по пожарному надзору
И.Р.Хайретдинову

Отчёт юридического лица
**Муниципальное общеобразовательное учреждение
Приволжская основная школа**
об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
выявленных во время плановой проверки
в здании и помещениях МОУ Приволжская ОШ
предписание №37/1/1 от 10.06.2021 г.

№ п/ п	Содержание нарушения	Информация о принятых мерах
1	Устройство для самозакрывания дверей, ведущих в дошкольную группу находится в неисправном состоянии. Доводчик снят.	Установлено устройство для самозакрывания дверей, ведущих в дошкольную группу.
2	Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние этих средств. <i>Аварийное освещение в спальне дошкольной группы находится в нерабочем состоянии.</i>	Заменён светильник аварийного освещения.
3	Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и	Заменён светильник аварийного освещения.

	пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние этих средств. <i>Аварийное освещение в групповой дошкольной группы находится в нерабочем состоянии.</i>	
4	Не организуются работы по ТО средств обеспечения пожарной безопасности (АПС). <i>Дымовые пожарные извещатели в фойе школы испачканы побелкой.</i>	Дымовые пожарные извещатели в фойе школы очищены от побелки.
5	Регламент ТО систем противопожарной защиты составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, утверждаемый руководителем организации. <i>Представленный регламент составлен не в соответствие с технической документацией на технические средства, функционирующие в составе АПС и СОУЭ (не указана информация о продувке извещателя сжатым воздухом в течение 1 мин со всех сторон оптической системы не реже 1 раза в 6 месяцев)</i>	Раздел Регламента «2.1 Перечень и периодичность работ по обслуживанию АПС» обслуживающей организацией дополнен пунктом 16 «Продувка извещателя сжатым воздухом в течение 1 мин со всех сторон оптической системы», периодичность - не реже 1 раза в 6 месяцев.
6	Двери лестничной клетки на 2 этаже в левом крыле здания не имеют уплотнения в притворах.	Двери лестничной клетки на 2 этаже в левом крыле здания оборудованы уплотнениями в притворах.
7	В отношении здания инструкция о мерах пожарной безопасности не утверждена в соответствие с требованиями. <i>Имеющаяся инструкция не имеет формы документа - не утверждена руководителем.</i>	Инструкция о мерах пожарной безопасности утверждена в соответствие с требованиями, утверждена руководителем – приказ № 9 от 11.01.2021г.
8	В декларации указан перечень статей нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых не выполнены, т.е. декларация является недостоверной.	Декларация является достоверной.

И.о. директора



Е.В.Наумова